



PLANTA BAIXA ELÉTRICO 1:75

OBSERVAÇÃO: SEQUINDO NÓRMAS DO CBM/SC OS SISTEMAS PREVENTIVOS (SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA E SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL) DEVERÃO ESTAR EM DISJUNTOR SEPARADO DOS DE MAIS E NOMEADOS PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO

OBSERVAÇÃO: AS TOMADAS E INTERRUPTORES SERÃO TROCADAS POR TOMADAS E INTERRUPTORES DO NOVO PADRÃO - 10 amp.

TIPO A SER TROCADO	QUANTIDADE
INTERRUPTOR SIMPLES	07
INTERRUPTOR DUPLO	10
INTERRUPTOR TRIPLA	01
INTERRUPTOR COM TOMADA	02
TOMADA SIMPLES	34
TOMADA DUPLA	02
TOMADA TRIPLA	01

FIO DE 1,5 mm (lâmpadas)	01
FIO DE 2,5 mm (tomadas)	01
FIO DE 6,0 mm (torneira elétrica e ar)	01
FIO PP DE 1,0 mm (Refletores)	01

SIMBOLOGIA E LEGENDA

- LUMINÁRIA LED 60W
- LUMINÁRIA TUBULAR LED 2X18W
- TOMADA BAIXA
- TOMADA MÉDIA
- TOMADA ALTA
- TORNEIRA ELÉTRICA
- AR CONDICIONADO
- INTERRUPTOR SIMPLES
- INTERRUPTOR DUAS TECLAS
- INTERRUPTOR TRÊS TECLAS
- TOMADA 2,10m LUMINÁRIA DE EMERGENCIA
- TOMADA 2,10m PLACA DE SAIDA DE EMERGENCIA
- REFLETOR DE 50W
- PONTO DE INTERNET - 30 cm DO PISO
- PONTO DE TELEFONE - 30 cm DO PISO
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
- FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA
- ELETRODUTO 3/4"
- RELE FOTOELÉTRICO

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

ENDEREÇO: RUA SANTA CATARINA, S/Nº, CENTRO, DOUTOR PEDRINHO-SC

DATA: 07/2020 ESCALA: Indicada

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ÁREA: 962,35 m² DESENHO: ALINE JULIE



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR PEDRINHO CNPJ: 79.373.775/0001-62

ESPECIFICAÇÃO: PLANTA BAIXA ELÉTRICA E TI - REFORMA

FRANCHA: 01