

CONVENÇÕES


	LAJOTA
	PARALELEPÍPEDO
	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
	NÃO PAVIMENTADA
	CADASTRO
	E.T.E. - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS

CONVENÇÕES REDE:

	PVC D=150mm
	PVC D=200mm
	PVC D=250mm
	PVC D=300mm
	REDE DE RECALQUE / EMISSÁRIO
	LIMITE SUB-BACIAS
	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA

ARTICULAÇÕES

OBSERVAÇÕES:
 1. A INSTALAÇÃO DAS REDES SERÁ NA FRENTE, DISTANDO DO MEIO-FIO UM TERÇO DO LARGURAS DA VIA. A INSTALAÇÃO eventual de REDES NO PASSEIO SERÁ INDICADA NO PROJETO.
 2. QUANDO O PROJETO INDICAR DUAS REDES NA MESMA VIA, ELAS SERÃO EXECUTADAS UMA EM CADA LADO DO PASSEIO OU DA VIA, DISTANDO 0,70m DO MEIO-FIO, CONFORME A FACILIDADE DE EXECUÇÃO NO LOCAL.



Nº	REVISÃO	DATA	EXEC. POR	VERIF. POR	APROV. POR
EM	EMISSÃO INICIAL - HABITARK ENGENHARIA	ABR/2008	RNO	RLO	FRR
R01	REVISÃO 01 - HABITARK ENGENHARIA	FEV/2009	RNO	RLO	FRR
R02	REVISÃO 02 - HABITARK ENGENHARIA	ABR/2010	RPH	HLG	FRR
R03	REVISÃO 03 - HABITARK ENGENHARIA	JUL/2013	HLG	JMK	FRR
R04	REVISÃO 04 - HABITARK ENGENHARIA	JUL/2013	TVZ	HLG	FRR

LOGOMARCA DA CONSULTORA

HABITARK ENGENHARIA LTDA
 RUA CLARA FERREIRA, 101
 B. TOUPAVA BECA - BLUMENAU - SC
 CEP 89090-140

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:
 FERNANDO R. DOS REIS - ENGENHEIRO CIVIL, CREA: SC Nº 41734-0
 ADRIANA KUEHN - ENGENHEIRA CIVIL, CREA: SC Nº 41740-4

Prefeitura Municipal de Dr. Pedrinho - SC
 Secretaria Municipal de Planejamento
 DOUTOR PEDRINHO

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ETAPA 2
REDE COLETORA
BACIA A - CENTRO - RIO BENEDITO
PLANTA GERAL - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA

PROJETO: BACIA A - CENTRO - RIO BENEDITO
 ESCALA: 1/4.000
 DATA PROJETO: ABR/2008
 DATA TOPOGRAFIA: MAI/2008

FOLHA Nº: S103