



## MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO

Fone/Fax: (47) 3388-0148 - E-mail: gabinete@doutorpedrinho.sc.gov.br  
Rua Brasília, 02 - Centro - Caixa Postal 01  
CEP 89126-000 - DOUTOR PEDRINHO - SC

### PROCESSO LICITATÓRIO Nº 09/2024 EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM ACERVO TÉCNICO EM OBRAS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A TOTAL EXECUÇÃO (COMPREENDENDO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA), PARA RECUPERAÇÃO DE PONTES NA DPE 425 – (BORBOLETA) E NA DPE 415 – (CAMPINAS) NO MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO/SC.

#### DO PEDIDO DE INFORMAÇÕES E DOS ESCLARECIMENTOS

---

Questionamento 01 - *No memorial descritivo, pede-se modelo de Kit de Transposição igual ao fornecido pela Defesa Civil Estadual, seguindo rigorosamente as especificações técnicas do kit disponibilizado pelo mesmo. Assim, pedimos que sejam prestados esclarecimentos se o KIT deve ser exatamente igual ao fornecido pela Defesa Civil Estadual, ou será aceito um kit de transposição de modelo diferente, mas que atenda rigorosamente todas as especificações técnicas daquele apresentado em projeto?*

Considerando-se os princípios que regem a licitação, em especial os da legalidade, da eficiência, do interesse público, da eficácia, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade e da economicidade, não é possível a vedação de alternativas igualmente eficientes para atendimento da finalidade pública, ou seja, a aplicação de opções tecnicamente aceitáveis, sem comprometimento da qualidade ou da vida útil do empreendimento.

Portanto, a substituição do componente por outro de modelo diferente pode ser aceita, **desde que o novo componente atenda rigorosamente a todas as especificações técnicas exigidas no projeto**, é importante considerar a compatibilidade do novo componente com os demais elementos do sistema ou da estrutura. Isso inclui considerar aspectos como dimensões, capacidade de carga, materiais de construção e métodos de instalação, além disso deve ser considerado o atendimento as normas e regulamentos, devendo incluir normas de segurança, de desempenho e de qualidade específicas para o tipo de componente em questão.



## MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO

Fone/Fax: (47) 3388-0148 - E-mail: gabinete@doutorpedrinho.sc.gov.br  
Rua Brasília, 02 - Centro - Caixa Postal 01  
CEP 89126-000 - DOUTOR PEDRINHO - SC

Em resumo, a substituição do kit de transposição Modelo Defesa Civil por um modelo diferente pode ser aceita, **desde que sejam seguidos os procedimentos adequados para garantir a conformidade com as especificações técnicas do projeto e a segurança da estrutura.**

Questionamento 02 - *A planilha de custos não especifica o serviço de ensecadeiras para construção das cabeceiras, esse serviço será executado pelo município se necessário?*

De acordo com o Estudo Técnico Preliminar – ETP (Anexo II), pretende-se a substituição das pontes de madeira antigas “*por pontes de concreto pré-moldado de 15 metros de comprimento por 05 metros de largura, ancoradas em cabeceiras de concreto armado com engaste em laje de pedra identificada em estudo de sondagem, fora do leito regular do corpo hídrico*”.

Por tal motivo, não temos na planilha de custos o provisionamento para tal item. Contudo, se o serviço de ensecadeiras for considerado necessário para a construção das cabeceiras, **o município realizará o serviço.**

Doutor Pedrinho – SC, 19 de abril de 2024.

**HARTWIG PERSUHN**

Prefeito de Doutor Pedrinho - SC